



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

123182, г. Москва, 1-Пехотный переулок, д.6
тел. 8(499)190-48-61, факс 8(499)196-62-77

Заместитель главного врача ФГБУЗ ЦГ и Э ФМБА России

«Утверждаю»

А.И. Петухов

2015 г.



Регистрационный №

14415/2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании письма № 35

от 01.07.2015

Организация-изготовитель: «Armstrong World Industries, Inc.»

Адрес: 2500 Columbia Avenue, Lancaster, PA 17603, USA, США.

Получатель: ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»

Адрес: 119285, г. Москва, улица Мосфильмовская, дом 38А, Российская Федерация

Наименование продукции: Плиты, панели и планки металлические "Armstrong Metal Ceilings»

Область применения: для установки во внутренних помещениях в зданиях и сооружениях типа А, Б и В

ТНВЭД 7308 90 590 0

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Протокол испытаний № 499/499-О-15-06 от 09.06.2015 от ИИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области», протокол испытаний № 3707 от 29.06.2015 от ИЛЦ ФГБУЗ Головной центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России, техническая документация

Характеристика продукции: продукция представляет собой формованные изделия различной конфигурации, изготовленные из стального оцинкованного листа с декоративным покрытием

Заявленные сведения о технической компетенции и независимости:

АИЦ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» - аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43 действителен до 07.04.2016. ИЛЦ ФГБУЗ Головной центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России - аттестат аккредитации зарегистрирован в Государственном реестре № РОСС.RU.0001.510207 действителен до 08.06.2016 г.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу № 499/499-О-15-06 от 09.06.2015 АИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области», и протоколу № 3707 от 29.06.2015 от ИЛЦ ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России», типовой образец продукции: панель металлическая «Armstrong Metal Ceilings», был подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 6) «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» п.3, Приложение 6.1(п.8).

I. Органолептические показатели:

Интенсивность запаха образца в естественных условиях

II. Санитарно – химические миграционные показатели (модельная среда - воздушная среда –при температуре 23⁰С время экспозиции – 24 часа):

Дибутилфталат,

Диоктилфталат,

Стирол,

Фталевый ангидрид,

Формальдегид,

Этиленгликоль,

III. Токсикологические показатели

Индекс токсичности

IV. Микробиологические исследования:

Enterobacteriaceae

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)

Плесневые грибы и дрожжи

По результатам проведенных испытаний типового образца продукции: панель металлическая «Armstrong Metal Ceilings», отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 6) **не установлено.**

Протоколы испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 6), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Плиты, панели и планки металлические "Armstrong Metal Ceilings" **соответствует (не—соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 6).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Эксперт



С.А. Нарожных